АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Кожно-венерологический диспансер №4

СПб ГБУЗ КВД №4	ОГРН 1027807591052

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

Деятельность в области медицинских услуг оквэд 85.12	ОКВЭД основной

Форма собственности	Собственность субъектов РФ	ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма	Бюджетное учреждение	ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Главный врач	Теличко И.Н.
Телефон, факс руководителя организации	Тел. .(812)432-74-02	Факс (812)432-74-02
E-mail организации	kvd4@zdrav.spb.ru	

Юридический адрес организации	197227	Санкт-Петербург, проспект Сизова, дом 3, литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)
Фактический адрес организации	197227	Санкт-Петербург, проспект Сизова, дом 3, литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)

Наименование владельца объекта, в котором находится организация	ОГРН 1027807591052
Бюджетное учреждение СПб ГБУЗ КВД №4	

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	
Санкт-Петербург, проспект Сизова, дом 3, литер А	197227 (индекс)

(почтовый адрес)

Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация

Тел. .(812)432-74-02 | Факс .(812)432-74-02 | E-mail kvd4@zdrav.spb.ru

Наименование вышестоящей организации	Администрация Приморского района Санкт-Петербурга	ОГРН 1027807593318

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации	197374	Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83
	(индекс)	(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

ВРИО главы администрации Никоноров Алексей Владимирович

Телефон, факс вышестоящей организации	Тел. (812) 576-82-82	Факс(812) 576-82-82
E-mail вышестоящей организации	tuprim@gov.spb.ru	

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Кожно-венерологический диспансер №4												
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	197227, Санкт-Петербург, проспект Сизова, дом 3, литера А												
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	1745,6												
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2,3												
Кадастровый номер объекта	78	34	04	13	00	1	30	83					
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	все												
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	все												
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет												

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2020; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.Подходы к объекту, пути движения									
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.1	Пути пешеходного движения									
					Ширина пешеходных путей «К»	м	7,3	не менее 1,2	п.5.1.7	
					Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	Нет		п.5.1.2	
					Уклон при изменении высот поверхностей пешеходных путей, «К»	‰	45	не более 50 (1:20)	п.5.1.8	

2.1	Наружные лестницы				Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,35-0,4	п.5.1.12	
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,13	0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц «О»	м	1,5	не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,9	п.6.2.11	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	м	Нет		п.5.1.13	
					Высота разделительного поручня «О», «С»	м	0,9	0,9	п.6.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	Да		п.5.1.11	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	Да		п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016	
					Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	0,3	0,3	п.5.1.13	
					Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,04	0,03-0,05	п.6.2.12	
					Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,04	не менее 0,045		
					Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п.6.2.12.	
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы				Уклон пандуса «К»	‰	8	не более 80,0 (1:12,5)	п.5.1.14	
					Уклон пандуса при ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	‰	Нет	не более 100,0 (1:10)	п.5.1.14	передвижение с посторонней помощью
					Длина одного марша пандуса при уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно), «К»	м	Нет	не более 15,0	п.5.1.14	
					Длина одного марша пандуса при уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно), «К»	м	5	не более 12,0	п.5.1.14	
					Длина одного марша пандуса при уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно), «К»	м	нет	не более 9,0	п.5.1.14	
					Длина одного марша пандуса при уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно), «К»	м	нет	не более 6,0	п.5.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	м	0,9	0,9- 1,0	п.5.1.16	

					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,9	0,9	п.5.1.16	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,7	0,7		
					Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м	1,3	1,5		Свободная зона 1,8 х 1,8 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м	1,3	1,5		
					Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м	1,2	1,5		
					Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м	1,2	1,5		
					Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	1,5	1,5		
					Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	1,2	1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п.5.1.11	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п.4.1.16 СП 59.13330.2012 п.5.1.16 СП 59.13330.2016	
					Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	Да	0,3	п.5.1.13	
					Диаметр округлого сечения поручня К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,04	0,03- 0,05	п.6.2.12	
					Расстояние в свету между поручнем и стеной К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,04	не менее 0,045	п.6.2.12	
					Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п.6.2.12.	
					Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов, «К»	м	0,2	не менее 0,05	п.5.1.16	
2.6	Входные площадки				Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да		п.5.1.3 СП 59.13330.2012 п.6.1.4 СП 59.13330.2016	
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да		п.3.14 СНиП 35-101-2001	
					Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.6.1.4	
					Поперечный уклон, «К»	%	1	1-2		
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да			
					Высота площадки без пандуса	м	0,01	не более 0,015	п.6.1.2	
					Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	1,5	не менее 2,20	п.6.1.4	

					То же около здания или в затесненных местах, «К»	‰	70	не более 80 (1:12,5) на протяжении не более 50 м	п.5.1.7	
					Поперечный уклон пешеходных путей, «К»	‰	5	5-20 (1:200-1:50)	п.5.1.7	
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,01	не более 0,015	п.5.1.8	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствие		п.5.1.11	
					Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	Покрытие асфальт	не более 0,01	п.5.1.11	
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,3 до 2,1 м, высотой, «С»	м	навесные устройств и оборудование отсутствует	не более 0,3	п.5.3.2	
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,3 до 2.1 м, высотой, «С»	м	навесные устройств и оборудование отсутствует	не более 0,3		
					Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.5.1.3	
					Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.5.1.4	
					Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.1.1	
					Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	Нет	0,8-0,9	п.5.1.10, таблица 3 ГОСТ Р 52875-2018	
					Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,03	не менее 0,05	п.5.1.9	
					Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0,01	не более 0,015	п.5.1.9	
2. Входной узел										

					Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	1,5	не менее 2,20		
2.7	Входные тамбуры				Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м	1,6	не менее 1,6	п.6.1.8.	
					Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	Нет		п.5.1.7 СП 59.13330.2012 п.6.1.8 СП 59.13330.2016	
2.8	Входные двери, в т. ч. тамбурные				Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м		не менее 0,9	п.6.1.5	
					Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	м	1,2	0,9	п.6.1.5	
					Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий (в случае нахождения их в несущих конструкциях) в свету «К»	м		не менее 0,8	п.6.1.5	
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,01	не более 0,014	п.6.2.4	
					Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м « К», «О»	наличие	Да		п.6.1.5 СП 59.13330.2016	
					Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	1,0	не выше 1.0	п.6.1.5 СП 59.13330.2016	
					Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м	1,9	не ниже 1,6	п.6.1.5 СП 59.13330.2016	
					Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	Да		п.6.5.1	
					Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		п.6.5.1	
	Прозрачные двери на входах в здании, прозрачные ограждения и перегородки				Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2 м на уровне 0,9-1.0 м от пола «С»	наличие	Нет		п.6.1.6	
					Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2 м на уровне 1.3-1.4 м от пола «С»	наличие	Да			
					Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы, «К»,	м	0,8	не менее 0,3	п.5.1.4 СП 59.13330.2012	
					Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «С»	м	0,15	не менее 0,1	п.6.1.6	

					Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «С»	м	0,2	не менее 0,2	п.6.1.6	
					Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	1,2	0,9-1,0 1,3-1,4	п.6.1.6	
3. Пути движения внутри здания										
3.1	Коридоры, переходы в другие здания				Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	0,3	0,3	п.6.2.3 ГОСТ Р 52875-2018	
					Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	0,3	0,3		
					Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	Нет	0,3		
					Ширина пути движения в коридорах «К»	м	2,6	не менее 1,5	п.6.2.1	
					Ширина пути движения в переходах в другое здание «К»	м	Нет	не менее 2.0		
					Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	1,0	не менее 0,9	п.6.2.2	
					Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,5	не менее 1,4	п.6.2.2	
					Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	1,2	не менее 1,2	п.6.2.2	
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности выступающими более чем на 0,3 м при их размещении на отдельно стоящей опоре) на высоте от 0,7 до 2,1 м, «С»	наличие	Нет		п.6.2.6	
					Высота ворса ковров «К», «О»	м	0,01	не более 0,013	п.6.2.7	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров				Ширина «К»	м	1,2	не менее 0,9	п.6.2.4	

					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,01	не более 0,014	п.6.2.4	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п.6.4.1	
3.3	Внутренние лестницы				Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,29	0,28 - 0,35	п.6.2.8	
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
					Нанесение на проступи краевых ступеней противоскользящих полос, контрастных относительно поверхности ступени, шириной 0,08-0,1 м «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да		п.6.2.8	
					Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да		п.6.2.8	
					Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги высотой не менее 0,02 м «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.2.8	
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	нет	0,87-0,93	п.6.2.11 п.6.2.8	
					Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	нет	0,27-0,33	п.6.2.11 п.5.1.13 п.6.2.8	
					Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.11	
					Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,04	0,03-0,05	п.6.2.12	
					Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	Нет	не менее 0,045		
					Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет		п.6.2.12.	
					Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	Нет		п.6.2.8	
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,22	не менее 1,35	СП 118.13330.2012 п.6.9	
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	Нет	не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	Да		п.6.2.8 СП 59.13330.2016	
					Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	наличие	Нет		п.6.2.12	
3.8	Лифты				Ширина кабины «К»	м	2,1	не менее 1,1	п.6.2.14	

					Глубина кабины «К»	м	1,1	не менее 1,4		
					Ширина дверного проема «К»	м	1,2	не менее 0,9	п.6.2.13	
					Размер рабочей поверхности кнопки «С»	соответствие	Да	не менее 0,02 м	ГОСТ 33652-2019, п.5.4.2, таблица 3	
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) «С»	соответствие	Да			
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф), «С»	соответствие	Да			
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	Да		п.6.2.16	
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	Нет			
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	Нет			
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	Да			
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	м	0,25	не менее 0,1		
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да		п.6.2.14	
					Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.5.1	
					Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств) «К», «О», «С»	наличие	Нет		п.6.5.1	
3.9	Пути эвакуации				Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, «О», «С», «Г», «У	соответствие	нет		п.6.2.8	
					Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У	соответствие	нет		п.6.2.29	

					Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.5.5	
					Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.6.5.1	
	4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов									
В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. **Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетируются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты.**										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	4.6. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учреждений здравоохранения									
4.6.1	Входная зона				Визуальная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.8.3.3	
					Тактильная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «С»	наличие	да			
					Акустическая (речевая и звуковая) информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «У»	наличие	нет			
4.6.2	Коридоры				Ширина коридоров, используемых для ожидания, при двустороннем расположении кабинетов «К»	м	2,6	не менее 3,2	п.8.3.4	
					Ширина коридоров, используемых для ожидания, при одностороннем расположении кабинетов «К»	м	нет	не менее 2,8		
4.6.3	Кабинеты врачей и процедурные				Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов, «К», «О», «Г», «У»	наличие	да		п.8.3.3	
					То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	0,6	не менее 0,6	п.6.4.2	
					Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	0,8	0,4-0,8		

5.Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
5.2	Универсальные кабины (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)				Ширина «К»	м	2,3	не менее 2,2	п.6.3.3	Размеры универсальных (кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования, допускается 1,7х2,2 м с правым или левым расположением унитаза
					Глубина «К»	м	2,1	не менее 2,25	п.6.3.3	
					Ширина двери кабины «К»	м	0,6	не менее 0,9	п.6.2.4	
					Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да	наружу	п.6.3.3	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	Да		п.6.3.3	
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да		п.6.3.3	
					Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	Да		п.6.3.3	
					Высота унитаза от уровня пола до поверхности сиденья в пределах 0,45-0,50 м «К»	соответствие	Да		п.6.3.3	
					Высота расположения раковины «К»	м	0,8	0,8-0,85	п.8.1.7	
					Ширина и высота проема для ног около раковины, «К»	м	0,75	не менее 0,75	п.8.1.7	
					Глубина проема для ног около раковины «К»	м	0,5	не менее 0,5	п.8.1.7	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да		п.6.3.6	
					Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да			
6. Автостоянки										

6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания				Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	да	10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п.5.2.1	
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	35	не далее 50	п.5.2.2	
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м	Нет	не далее 100		
					Ширина зоны для парковки «К»	м	4	3,6	п.5.2.4	
					Длина зоны для парковки «К»	м	6,5	6,0		
					Длина зоны парковки автотранспортного средства инвалида на кресло-коляске в случае расположения вдоль проезжей части	м	Нет	6,8	п.5.2.4	
					Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	Да		п.5.2.1	
					Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	Да		п.5.2.1	
					Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности (до нижнего края знака), «К»	м	2,0	2,1	п.5.2.1	
					Обозначение места стоянки автотранспортного средства инвалида внутри зданий знаком на вертикальной поверхности за габаритами прохожей части пешеходных путей на высоте, «К»	м	нет	1,5-2,0	п.5.2.1	

Заполнил Анкету:	Начальник хозяйственного отдела	Безверхий А.А.	«01» 12 2021г.
43275-03	Должность	ФИО (подпись)	
телефон			
	Главный врач	Теличко И.Н.	«01» 12 2021г.
Согласовано:	Должность руководителя обследованного объекта	ФИО (подпись)	
432-74-02			
телефон			